



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 标志认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC107502-1201108  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH40-1000、NH40-1250、NH40-1600

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：隔离开关		委托人：浙江正泰电器股份有限公司	
型号：NH40-1000、NH40-1250、NH40-1600		委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	
数量：6		生产者(制造商)：浙江正泰电器股份有限公司	
收样日期：2024-04-24		生产者(制造商)地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号	
完成日期：2024-04-27		生产企业：浙江正泰机电电气有限公司	
样品来源：企业送样		生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区	
试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NH40-1000、NH40-1250、NH40-1600；Ue：AC415V/690V；Ie：1000A，1250A，1600A；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ith：1000A、1600A；Icw：30kA/1s；Icm(峰值)：50kA；使用类别：AC-22B；极数：3P、4P；辅助回路：1NO1NC；Uimp：2.5kV；Ith：16A；Ui：400V；AC-12：Ue/Ie：AC380V/16A；DC-12：Ue/Ie：250V/5A；			
主检：朱琳 签名：朱琳		日期：2024-04-28	
审核：蔡益州 签名：蔡益州		日期：2024-04-29	
签发：马琳 签名：马琳		日期：2024-04-29	
备注：示波图编号原则：操作性能寿命—S图；接通分断—Y图		2024年04月29日	
<div>浙江省机电产品质量检测所</div> <div>浙江正泰机电电气有限公司</div> <div>检验检测专用章</div>			
变更信息	变更前	变更后	
[18]增加辅助回路	/	辅助回路：1NO1NC；Uimp：2.5kV；Ith：16A；Ui：400V；AC-12：Ue/Ie：AC380V/16A；DC-12：Ue/Ie：250V/5A；	
[14]供应商名称变更	乐清立强塑胶有限公司 乐清市苏力电器厂	浙江立强塑料有限公司 浙江金苏立电气有限公司	
原证书编号	CQC2004010302129425		
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C190013	
	上海电器设备检测所低压电器检测站	C009-A2004CCC0302-172917	
	福建省中心检验所	C-027-10DQ526	
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			

