



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667896

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NB2LE-40ZT, NB2LE-40ZTB Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣特性: B型, C型; I $\Delta$ n: 30mA; 额定剩余动作类型: A型, AC型; 电子式; I $\Delta$ m: 500A; Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭); 适用于隔离. 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667896

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

N B 2 LE- 40 ZT B  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
(1): 企业特征号  
(2): 类别代号 (B: 小型断路器)  
(3): 企业设计序号  
(4): 剩余电流动作方式: 电子式  
(5): 壳架等级额定电流 (A)  
(6): 辅助代号 (具有自动合闸分闸和通讯等功能)  
(7): 派生代号: “无”电子组件板为 5599B1607/5599B1634/5599B1684; “B”电子组件板 5ZTD.599.1033

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司