

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010302023419

发证日期: 2022 年 07 月 25 日

有效期至: 2030 年 12 月 29 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	熔断器式隔离开关 HR6-400/3□□、HR6-630/3□□; Ue: AC415V/690V; Ith: 400A、630A; AC415V: Ie: 400A、630A; AC690V: 315A、425A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Iq: 50kA; Icw: 15kA/1s; 使用类别: AC-23B(415V)、AC-22B(690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A. 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010302023419

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

IR 6 - □ / 3 □ □
1) (2) (3) (4) (5) (6)

- 1) 熔断器式隔离开关
- 2) 设计序号
- 3) 约定发热电流 (A): 400、630
- 4) 极数: 3—三极
- 5) 熔断信号装置: 0 表示无熔断信号装置, 1 表示有熔断信号装置
- 6) II 表示红色上盖, 无表示黑色上盖

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心