



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639853

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

电子式过载继电器

NRE8-25; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; Ie: 0.6-1.2A, 1.2-2.4A, 2-4A, 4-8A, 5-10A, 7-12A, 10-20A, 20-25A, 22-32A; 脱扣级别: 10A、10、20 (3选1); 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20 (正前侧); 配用辅助触头: (本体) 1N01NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/2.5A, AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639853

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司