



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: V2021CQC107502-811293

产品名称: 交流接触器

型 号: NC11-65/04、NC11-6511/04

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: NC11-65/04、NC11-6511/04 商 标: / 样品数量: 22 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021.06.07 完成日期: 2021.06.24	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NC11-65/04、NC11-6511/04; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 80A; 50/60Hz; AC-1: Ue/Ie: AC230V/400V/80A; AC-3: Ue/Ie: AC230V/400V/65A; Us: AC110V、AC220V、AC380V(50Hz、60Hz、50/60Hz); 外壳防护等级: IP10; 极数: 4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/250V/0.15A	
签发人: 徐亮 签名:  签发日期: 2021.06.24	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下: 1. 变更内容详见表一; 2. 原证书编号为: CQC2009010304351846; 3. 原报告编号为: C009-A2009CCC0304-727800、 C009-A2011CCC0304-1215057 (上海电器检测所); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC212079
首页	√	1	V-14201-DC212079
报告组成	√	1	V-14201-DC212079
安全型式试验报告	√	73	V-14201-DC212079
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告


申请编号: V2021CQC107502-811293	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
样品名称: 交流接触器	委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
型号规格: NC11-65/04、NC11-6511/04	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
样品数量: 22 台	生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
样品生产序号: /	生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
收样日期: 2021.06.07	生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
样品来源: 送样	

试验依据标准: GB/T14048.4-2020 《低压开关设备和控制设备第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》(含电动机保护器)

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NC11-65/04、NC11-6511/04; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 80A; 50/60Hz; AC-1: Ue/le: AC230V/400V/80A; AC-3: Ue/le: AC230V/400V/65A; Us: AC110V、AC220V、AC380V(50Hz、60Hz、50/60Hz); 外壳防护等级: IP10; 极数: 4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; AC-15: Ue/le: 380V/400V/0.95A; DC-13: Ue/le: 220V/250V/0.15A

主检: 左海亮 签名:  日期: 2021.06.24

审核: 魏益松 签名:  日期: 2021.06.24

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2021.06.24

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)

2021 年 06 月 24 日

备注

试品编号:

#1~#7: NC11-65/04 Us: AC380V 50Hz
线圈: QA-1/180 铁芯: 50W600 触头材料: AgCdO(12)
#8: NC11-65/04 Us: AC380V 50Hz 触头材料: AgCdO(15)
#9: NC11-65/04 Us: AC380V 50Hz 触头材料: AgSnO2(14.5)
#10: NC11-65/04 Us: AC380V 50Hz 触头材料: AgSnO2(12)
#11: NC11-65/04 Us: AC220V 50Hz 线圈: QA-2/180
#12: NC11-65/04 Us: AC110V 50Hz 线圈: QA-2/155
#13~#17: NC11-6511/04 Us: AC380V 60Hz 线圈: QA-2/180 铁芯: 50W350
#18: NC11-65/04 Us: AC220V 60Hz 线圈: QA-2/155
#19: NC11-65/04 Us: AC110V 60Hz 线圈: QA-1/180
#20: NC11-65/04 Us: AC380V 50/60Hz 线圈: QA-2/155
#21: NC11-65/04 Us: AC220V 50/60Hz 线圈: QA-1/180
#22: NC11-65/04 Us: AC110V 50/60Hz 线圈: QA-2/180

检验项目汇总表

[illegible]