

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2009010303382674

发证日期: 2020 年 06 月 19 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	继电器 NJYB3;Ui:415V;Uimp:4kV;Ith:3A ; AC-15:Ue/Ie:220V/0.75A、230V/0.75A、240V/0.75A、 380V/0.47A、400V/0.47A、415V/0.47A ; IP20;型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


### 附 录

证书编号：CQC2009010303382674

第 1 页 共 2 页

纸 号：

型号的解释：



型号	三 相 三 线	三 相 四 线	单相/ 两相	过电 压保 护	欠电 压保 护	不平 衡保 护	相序 保护	断相 保护	PTC 温度 保护	负载端 保护
NJYB3-1	●	—	—	—	—	—	●	●	○	—
NJYB3-2	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—
NJYB3-3	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2009010303382674

第 2 页 共 2 页

纸 号:

NJYB3-4	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—
NJYB3-5	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—
NJYB3-6	●	—	—	●	●	固定	●	●	○	—
NJYB3-7	●	—	—	固定	固定	●	●	●	○	—
NJYB3-8	●	—	—	●	●	●	●	●	○	—
NJYB3-9	—	●	●	●	—	—	—	●	—	—
NJYB3-10	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—
NJYB3-11	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—
NJYB3-12	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—
NJYB3-13	—	●	—	●	●	固定	●	●	○	—
NJYB3-14	—	●	—	固定	固定	●	●	●	○	—
NJYB3-15	—	●	—	●	●	●	●	●	○	—
NJYB3-16	—	●	—	—	—	—	●	●	○	—
NJYB3-17P	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—
NJYB3-18	●	—	—	●	●	固定	●	●	—	●

注: 1、●表示具有此功能; —表示无此功能; ○表示此功能可选。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心