



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640476

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1, NCK3-25/101, NCK3-32/101, NCK3-40/101,
NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2, NCK3-25/2E, NCK3-32/2E, NCK3-40/2E; 详
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640476

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1, NCK3-25/101, NCK3-32/101,
NCK3-40/101, NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2, NCK3-25/2E,
NCK3-32/2E, NCK3-40/2E;

Ui: 630V; Ith: 32A, 40A, 50A;

Ue: NCK3-25/1~40/1,

NCK3-25/101~40/101: AC230(220)V;

NCK3-25/2~40/2, NCK3-25/2E~40/2E: AC230(220)V/400(380)V ;

Ie: 25A, 32A, 40A; 使用类别: AC-8a;

极数: 1P+N, 2P, 1P+1NC;

Us: 24V, 36V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V,
240V;

配用的辅助触头:

NCK3-25/101~40/101: 1NC,

其它无辅助; Ith: 10A, Ui: 630V;

AC-15: Ue/Ie: 380V/0.8A, 220V/1.4A; DC-13: 220V/0.14A, 110V/0.27A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司