



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639500

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月06日 有效期至：2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639500

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC7-115, NC7-150, NC7-170: $U_i: 1000V$; $U_{imp}: 8kV$;
 $I_{th}: 200A$ (NC7-115, NC7-150), $275A$ (NC7-170); $U_e: AC380V/400V, AC660V/690V$;
NC7-115: AC-1: $U_e/I_e: AC380V/400V/AC660V/690V/200A$;
AC-3, AC-4: $U_e/I_e: AC380V/400V/115A, AC660V/690V/86A$; NC7-150:
AC-1: $U_e/I_e: AC380V/400V/AC660V/690V/200A$;
AC-3, AC-4: $U_e/I_e: AC380V/400V/150A, AC660V/690V/107A$; NC7-170:
AC-1: $U_e/I_e: AC380V/400V/AC660V/690V/275A$;
AC-3: $U_e/I_e: AC380V/400V/170A, AC660V/690V/118A$;
AC-4: $U_e/I_e: AC380V/400V/150A, AC660V/690V/107A$;
 $U_s: AC110V, AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz$;
 $AC220V, AC380V, 60Hz$;
 $AC110V, AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC415V, 50/60Hz$; 极数: 3P ;
外壳防护等级: IP10; 配用的辅助触头: (外置) NCF1-11C: (已获 CQC 自愿
认证, 证书编号: CQC2010010305402996) 1N01NC; $I_{th}: 10A$;
AC-15: $U_e/I_e: AC380V/400V/0.95A$; DC-13: $U_e/I_e: DC220V/250V/0.15A$;
NCF1-11C: (已获 CQC 自愿认证, 证书编号: CQC2015010305819787) 1N01NC;
 $I_{th}: 10A$; AC-15: $U_e/I_e: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A$; DC-13:
 $U_e/I_e: DC220V/0.3A$

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司