

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009793

发证日期: 2021 年 06 月 03 日

有效期至: 2031 年 06 月 03 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	切换电容器接触器 CJ19-43** (**=辅助触头种类和数量);Ui:AC690V;Uimp:6kV;Ith:43A;Ue:AC220V/230V, 380V/400V, 660V/690V; AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/29A,380V/400V/29A,660V/690V/29A;Qe:AC220V/230V/ 15kvar, 380V/400V/25kvar,660V/690V/36kvar Us:AC24V,36V,42V, 48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V, 380V,400V,415V,440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V, 50Hz,50/60Hz,60Hz; 3P;IP10;配用辅助触头: (本体) Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A,DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;2NO,2NC,1N O1NC;详细型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010304009793

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

CJ 19-□/□

辅助触头代号: 20表示两动合辅助触头, 02表示两动断辅助触头,
11表示一动合一动断辅助触头

基本规格代号, 以约定自由空气发热电流表示

设计序号

交流接触器

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

