



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-842113




(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NB1G-80

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: NB1G-80</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 4 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-08-17</p> <p>完成日期: 2021-08-22</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NB1G-80</p> <p>Uimp:4kV;Ui:500V;Ue:AC230V(1P),AC400V(2P)</p> <p>In:40A,50A,63A,80A;</p> <p>过电流脱扣器类型:热磁式;</p> <p>Ics:6kA; Icu:6kA;</p> <p>选择性类别:A 类;</p> <p>极数:1P,2P 适用于隔离用.</p>	
<p>主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-10-27</p>	 <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2021年10月27日</p>
<p>审核: 丁 娟 签名:  日期: 2021-10-27</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-10-27</p>	
<p>备注:</p> <p>见附页</p>	

试验项目汇总表

[illegible]