



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-3060010  
(任务编号)

产品名称: 隔离器

型 号: HS13D-3000/3、HS13D-4000/3

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 隔离器 型号: HS13D-3000/3、 HS13D-4000/3 商    标: 正泰/CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-01-10 完成日期: 2019-03-01	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白 象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐 盘工业区		
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HS13D-3000/3、HS13D-4000/3; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 4000A; Ue: AC415V; Ie: 3000A、4000A; Icw: 80kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P			
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-03-01	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2019 年 03 月 01 日		
审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-03-01			
签发: 许启进 签名:  日期: 2019-03-01			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	变更前	变更后
	生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
	产品名称变更	刀开关	隔离器
	污染等级变更	/	3
	接线端子连接导线 能力变更	/	最大导线截面及同时接至接线端子的 导线根数: 铜排 100mm×10mm×4 根 螺纹直径或拧紧力矩: M16
	操作机构变更	型号规格/牌号: ZYN 制造商(生产厂): 无锡市凯旋 电机有限公司 (2012010401556385)	型号规格/牌号: ZYT 制造商(生产厂): 无锡市凯旋电 机有限公司 (2012010401556384)
	原 3C 证书编号	2014010305732439	
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报 告编号	福建省产品质量检验研究院	02501-14DQ299	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。			

## 试验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
I /1	温升	8.3.3.1	见 02501-14DQ299
2	介电性能	8.3.3.2	P
3	接通和分断能力	8.3.3.3	见 02501-14DQ299
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	P
II /8	操作性能	8.3.4.1	P
9	验证介电性能	8.3.4.2	
10	泄漏电流	8.3.4.3	
11	验证温升	8.3.4.4	
III/12	短时耐受电流	8.3.5.1	见 02501-14DQ299
13	短路接通能力	8.3.5.2	
14	验证介电性能	8.3.5.3	
15	泄露电流	8.3.5.4	
16	验证温升	8.3.5.5	
17	端子的机械和电气性能	GB/T 14048.1-2012 8.2.4	P
18	电气间隙和爬电距离	GB/T 14048.1-2012 7.1.4	
19	标志	5.2.1	
20	抗非正常热和火试验	GB/T 14048.1-2012 8.2.1.1	见 02501-14DQ299
21	耐湿性能	GB/T 14048.1-2012 附录 K	见 02501-14DQ299
22	动力操作电器的动作范围	7.2.1.2	P
	报告来源：福建省产品质量检验研究院		
	报告编号：02501-14DQ299		
	以下空白		