

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009790

发证日期: 2021 年 11 月 19 日

有效期至: 2031 年 11 月 19 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ20-40 ; Uimp : 8kV ; Ui : AC690V ; Ith : 55A ; Ue : AC-1 : AC220V/380V/660V , Ie : 55A ; Ue : AC-3 : AC220/380V , Ie : 40A ; Ue : AC660V , Ie : 25A ; Ue : AC-4 : AC220/380V , Ie : 40A ; Ue : AC660V , Ie : 25A ; Us : AC : 24V , 36V , 48V , 110V , 127V , 220V , 230V , 240V , 380V , 400V , 415V , 440V , 50Hz ; 3P ; 配用的辅助触头 : Ue/Ie : AC-15 : AC380V/0.26A ; DC-13 : DC220V/0.14A ; 2NO2NC
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心