



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-822553


(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM10-600

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NM10-600 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-10-27 完成日期: 2021-11-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM10-600 Ui:380V;Uimp:8kV;Ue:AC380V; In:200A,250A,300A,350A,400A,500A,600A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; Ics:15kA,Icu:30kA; 选择性类别:A 类; 极数:3P; 配用的辅助触头(1NO1NC,2NO2NC): Ith:6A; Ui:500V;Uimp:4kV; AC-15:Ue:AC380V/Ie:3A; DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.2A.	
主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2021-12-15	 (检测机构名称, 盖章) 2021年12月15日
审核: 丁 娟 签名: 丁娟 日期: 2021-12-15	
签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2021-12-15	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原认可报告编号: 03601-A-16B0352-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CQC 证书编号: CQC2002010307007540; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

## 试验项目汇总表

[illegible]