



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645654

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NM3FC-800、NM3FC-W630；Ue：AC380/400/415V；Ui：1000V；Uimp：12kV；Inm：800A；
In：NM3FC-800：630A（Ir：0.4In~1.0In 连续可调）、700A（Ir：0.4In~1.0In 连续可调）、800A
（Ir：0.4In~1.0In 连续可调）；NM3FC-W630：630A（Ir：0.4In~1.0In 连续可调）；Ics：36kA
（C型）、50kA（S型）、70kA（Q型）；Icu：36kA（C型）、50kA（S型）、70kA（Q型）；
Icw：10kA/1s；过电流脱扣器类型：电子式；选择性类别：B类；极数：3P+N（3个保护极，N
极不可开闭）；产品不适用于隔离。型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月14日 有效期至：2029年06月19日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307645654

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

N M 3 FC - □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 企业特征代号

② 塑料外壳式断路器

③ 设计序号

④ 费控功能代号

⑤ 电流段代号: 800: 630A、700A、800A
W630: 630A

⑥ 短路分断能力级别代号: C、S、Q

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司