



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666872

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HK18-16/□□、HK18-32/□□；Uimp:6kV；Ui:800V；Ith:32A；Ue:AC220V(2P)，
AC415V(3P、4P)；Ie:16A，32A；Icw:0.96kA/1s；Icm(峰值):1.36kA；使用类别:AC-22A；
IP20；2P、3P、4P；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666872

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

HK 18 - □ / □ □

无符号，代表其他行业；E：新能源行业

极数：2—2P，3—3P，4—4P

额定工作电流(A)：16、32

设计序号

隔离开关

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司