

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307006681

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: NX MSPD-250H、NX MSPD-250R; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-01-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006681

产品系列、型号、规格(附件):

型号: NXMSPD-250H, NXMSPD-250R;
额定冲击耐受电压(Uimp) 8kV;
额定绝缘电压(Ui) 800V;
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;
额定电流(In): 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): 36kA (H型), 50kA (R型);
额定极限短路分断能力(Icn): 50kA (H型), 70kA (R型);
选择性类别:A;
板数: 3P;
适用频率: 50Hz/60Hz;
适用于隔离;
配用的辅助触头(CQC 证书编号: CQC2016010304835035):
型号: AX-M3, AL-M3;
1NO1NC, 2NO2NC;
Ith: 3A;
AC-15: Ue Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13: Ue Ie: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录N的电子附件;
欠电压脱扣器, 型号: UVT-M3, Us:
AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V/50Hz/60Hz;
电动操作机构, 型号: MD-M3, Us:
AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V/50Hz/60Hz, DC110V, DC220V/DC250V;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-01-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

