

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107333314

发证日期: 2023 年 07 月 14 日

有效期至: 2032 年 03 月 06 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流电动机起动器 NS5-32,NS5P-32,NS5G-32,NS5J-32,NS5NE-32 ; Uimp : 8kV ; Ui : 690V ; Ue : AC400/415V , AC690V ; In : 0.1-0.16A , 0.16-0.25A , 0.25-0.4A , 0.4-0.63A , 0.63-1A , 1-1.6A , 1.6-2.5A , 2.5-4A , 4-6.3A , 5.5-8A , 7-10A , 9-14A , 13-18A , 17-23A , 20-25A , 24-32A ; 过电流脱扣器类型: 热磁式 ; AC400/415V : Ics : 100kA(0.1-10A) , 25kA(9-32A);Icu :100kA(0.1-10A) , 50kA(9-32A) ;AC690V :Icu ,Ics :100kA( 0.1-1.6A ) , 4kA(1.6-32A) ; 选择性类别: A ; 使用类别: AC-3 ; 脱扣级别: 10A ; 极数: 3P ; 适用于 隔离 ; 适用频率: 50Hz , 50Hz/60Hz;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 03 月 07 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心