



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0305-3084946
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD11-100/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 刀开关 型号: HD11-100/48B II 商标: / 数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-10 完成日期: 2019-01-25	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区												
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD11-100/□□□□; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:100A; Ue:AC415V; Ie:100A; Icw:4kA/1s; 使用类别:AC-20B; 极数:2P、3P、4P													
主检:  日期: 2019-01-25	 福建省产品质量检验研究院 2019 年 3 月 4 日												
审核:  日期: 2019-03-01													
签发:  日期: 2019-03-04													
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="207 1585 1441 1736"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>标准换版</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>生产厂地址变更 (未搬迁)</td> <td>浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区</td> <td>浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ128(A2016CCC0305-2419492); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2016010305927045; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017	2	生产厂地址变更 (未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017										
2	生产厂地址变更 (未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区										

