



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2537283

(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)

型 号: RT36-4, RT36N-4

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称:          低压熔断器 (刀型触头熔断器)          型 号: RT36-4, RT36N-4          商 标: 正泰/CHINT          样品数量: 1 台(熔断体)          1 台 (熔断器支持件)          样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-03-21          完成日期: 2017-04-01</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司          委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司          生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司          生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:          RT36-4, RT36N-4          熔断体: RT36-4;          Un: AC500V,DC440V;          In: 800A,1000A, 1250A;          额定分断能力: 120kA /AC500V; 100kA /DC440V;          分断范围和使用类别: gG。          熔断器支持件: RT36-4,RT36N-4;          Un: AC500V,DC440V;          In: 1250A</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2017.4.12</p>	
<p>审核: 庄晓丽 日期: 2017.4.12</p>	
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2017.4.12</p>	
<p>备注: 见本报告第 2 页附页</p>	

## 检验项目汇总表

[illegible]