



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-965248

（任务编号）

产品名称： 小型断路器

型 号： NBP-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司





样品名称: 小型断路器 型 号: NBP-63 商 标: 正泰/ CHINT 样品数量: 19 台 样品来源: 工厂送样 收 样 日 期: 2022-06-29, 2022-08-17 完成日期: 2022-08-26	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
--	---


试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NBP-63
 Ui:500V;
 Uimp:4kV;
 Ue:AC230V (1P),AC400V (2P,3P,4P);
 In:63A;
 瞬时脱扣类型:C 型;
 Icn=Icn1=6000A;
 Ics=6000A;
 极数:1P,2P,3P,4P;
 适用于隔离

主检:  日期: 2022.08.30

审核:  日期: 2022.08.30

签发:  日期: 2022.08.30



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020
动触头型号规格变更	T2-Y+AgNi10	T2+AgNi10
原证书编号	CQC21107285020	
原测试报告编号	00901-V2020CQC012032-749434	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

