

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336061

发证日期: 2022年03月24日

有效期至: 2032年03月23日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NC5-7511, NC5-7511N, NC5-8511, NC5-8511N, NC5-10011, NC5-10011N, NC5P-7511, NC5P-7511N, NC5P-8511, NC5P-8511N, NC5P-10011, NC5P-10011N, NC5G-7511, NC5G-7511N, NC5G-8511, NC5G-8511N, NC5G-10011, NC5G-10011N, NC5J-7511, NC5J-7511N, NC5J-8511, NC5J-8511N, NC5J-10011, NC5J-10011N, NC5NE-7511, NC5NE-7511N, NC5NE-8511, NC5NE-8511N, NC5NE-10011, NC5NE-10011N; 详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336061

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC5-7511,NC5-7511N,NC5-8511,NC5-8511N,NC5-10011,NC5-10011N,NC5P-7511,NC5P-7511N
,NC5P-8511,NC5P-8511N,NC5P-10011,NC5P-10011N,NC5G-7511,NC5G-7511N,NC5G-8511,
NC5G-8511N,NC5G-10011,NC5G-10011N,NC5J-7511,NC5J-7511N,NC5J-8511,NC5J-8511N,
NC5J-10011,NC5J-10011N,NC5NE-7511,NC5NE-7511N,NC5NE-8511,NC5NE-8511N,NC5NE-100
11,NC5NE-10011N

Uimp : 8kV ;

Ui : 690V ;

Ith

NC5-7511,NC5-7511N,NC5P-7511,NC5P-7511N,NC5G-7511,NC5G-7511N,NC5J-7511,NC5J-751
1N,NC5NE-7511,NC5NE-7511N : 90A ;

NC5-8511,NC5-8511N,NC5P-8511,NC5P-8511N,NC5G-8511,NC5G-8511N,NC5J-8511,NC5J-851
1N,NC5NE-8511,NC5NE-8511N : 100A ;

NC5-10011,NC5-10011N,NC5P-10011,NC5P-10011N,NC5G-10011,NC5G-10011N,NC5J-10011,
NC5J-10011N,NC5NE-10011,NC5NE-10011N : 125A ;

Ue : AC220V/230V , AC380V/400V , AC660V/690V ;

NC5-7511,NC5-7511N,NC5P-7511,NC5P-7511N,NC5G-7511,NC5G-7511N,NC5J-7511,NC5J-751
1N,NC5NE-7511,NC5NE-7511N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/90A ; AC380V/400V/90A ; AC660V/690V /90A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/75A ; AC380V/400V/75A ; AC660V/690V /42A ;

AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/75A ; AC380V/400V/75A ; AC660V/690V /42A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/37A ; AC380V/400V/37A ; AC660V/690V /17.3A ;

NC5-8511,NC5-8511N,NC5P-8511,NC5P-8511N,NC5G-8511,NC5G-8511N,NC5J-8511,NC5J-851
1N,NC5NE-8511,NC5NE-8511N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/100A ; AC380V/400V/100A ; AC660V/690V /100A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/85A ; AC380V/400V/85A ; AC660V/690V /49A ;

AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/85A ; AC380V/400V/85A ; AC660V/690V /49A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/37A ; AC380V/400V/37A ; AC660V/690V /17.3A ;

NC5-10011,NC5-10011N,NC5P-10011,NC5P-10011N,NC5G-10011,NC5G-10011N,NC5J-10011,
NC5J-10011N,NC5NE-10011,NC5NE-10011N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/125A ; AC380V/400V/125A ; AC660V/690V /125A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/100A ; AC380V/400V/100A ; AC660V/690V /49A ;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336061

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/100A ; AC380V/400V/100A ; AC660V/690V /49A ;
AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/44A ; AC380V/400V/44A ; AC660V/690V /21.3A ;
Us : AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,AC230V,
AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,AC525V,AC600V,
AC660V , 50Hz,60Hz,50/60Hz ;
极数 : 3P ;
外壳防护等级 : IP10 ;
配用的辅助触头 : (本体)
1NO1NC ;
Ith : 10A;
AC-15 : Ue/Ie : AC220V/230V/2.7A , AC380V/400V/1.5A ;
DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.3A;



中国质量认证中心