

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307002401

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008；GB/T 22794-2017  
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2023-07-05  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002401

产品系列、型号、规格:

NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、NB5GLE-63/B、NB5NELE-63/B; NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、NB5JLE-63H/B、NB5GLE-63H/B、NB5NELE-63H/B; 具体参数详见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-07-05  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002401

产品系列、型号、规格(附件):

NB5LE-63/B, NB5PLE-63/B, NB5HLE-63/B, NB5JLE-63/B, NB5GLE-63/B,  
NB5NELE-63/B;  
NB5LE-63H/B, NB5PLE-63H/B, NB5HLE-63H/B, NB5JLE-63H/B, NB5GLE-63H/B,  
NB5NELE-63H/B;  
Uimp: 4kV; Ui: 500V;  
Ue: AC230V/240V (1P+N, 2P), AC400V/415V (3P+N, 4P), 50Hz;  
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;  
瞬时脱扣类型: C, D 型;  $I_{\Delta n}$ : 0.03A, 0.1A, 0.3A;  
额定短路能力(Icn): NB5LE-63/B, NB5PLE-63/B, NB5HLE-63/B, NB5JLE-63/B,  
NB5GLE-63/B, NB5NELE-63/B: 6kA; NB5LE-63H/B, NB5PLE-63H/B, NB5HLE-63H/B,  
NB5JLE-63H/B, NB5GLE-63H/B, NB5NELE-63H/B: 10kA;  
运行短路能力(Ics): NB5LE-63/B, NB5PLE-63/B, NB5HLE-63/B, NB5JLE-63/B,  
NB5GLE-63/B, NB5NELE-63/B: 6kA; NB5LE-63H/B, NB5PLE-63H/B, NB5HLE-63H/B,  
NB5JLE-63H/B, NB5GLE-63H/B, NB5NELE-63H/B: 7.5kA;  
额定剩余电流和分断能力 I $\Delta$ m 3000A 剩余动作类型: B 型—B 型电子式;  
极数: 1P+N (带一个保护极, N 极接通, 不适用于隔离用), 2P (适用于隔离用), 3P+N  
(带三个保护极, N 极接通, 不适用于隔离用), 4P (适用于隔离用)

3.3 型号的解释:

N B 5 ☐ LE - 63 ☐ / B  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业特征代号
- (2) 类别代号: 小型断路器
- (3) 设计序号
- (4) 专供代号: 空: 常规产品, P: Power 系列, H: H 系列,  
J: J 系列, G: G 系列, NE: NE 系列
- (5) 功能代号: 电子式剩余电流动作保护
- (6) 壳架等级额定电流
- (7) 派生代号: 分断能力, 省略: 6000A, H: 10000A
- (8) 辅助代号: B: B 型漏电

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2023-07-05

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。