



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307639843

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流电动机起动器

NS5-32, NS5P-32, NS5G-32, NS5J-32, NS5NE-32; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400/415V, AC690V;  
In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A,  
4-6.3A, 5.5-8A, 7-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A, 24-32A; 过电流脱扣器类型: 热磁  
式; AC400/415V: Ics: 100kA (0.1-10A), 25kA (9-32A); Icu: 100kA (0.1-10A), 50kA (9-32A);  
AC690V: Icu, Ics: 100kA (0.1-1.6A), 4kA (1.6-32A); 选择性类别: A; 使用类别: AC-3; 脱  
扣级别: 10A; 极数: 3P; 适用于隔离; 适用频率: 50Hz, 50Hz/60Hz;

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

