



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667346

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NH40-16/□BC、NH40-20/□BC、NH40-25/□BC、NH40-32/□BC、NH40-40/□BC、NH40-63/□BC、NH40-80/□BC、NH40-100/□BC、NH40-125/□BC、NH40-160/□BC、NH40-200/□BC、NH40-250/□BC、NH40-315/□BC、NH40-400/□BC、NH40-630/□BC Ue: AC415V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A、315A、400A、630A; Ith: 125A、250A、400A、630A; Icw: 5kA/1s (16A~125A); 10kA/1s(160A~250A); 20kA/1s(315A~630A); Icm (峰值): 5kA (16A~125A); 10kA(160A~250A); 20kA(315A~630A); 使用类别: AC-22B(415V), AC-21B(690V); 极数: 3P、4P;型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667346

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解釋:

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{H}{(2)}$ $\frac{40}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ / $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{B}{(6)}$ $\frac{C}{(7)}$

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 16、20、25、32、40、63、80、100、125、160、200、250、315、400、630
- (5) 极数: 3 代表 3P, 4 代表 4P
- (6) 表示改进型, 第二代
- (7) 表示侧面操作型

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司