



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2019CCC0302-3261655
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NM8NSD-800

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: NM8NSD-800 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-08-14 完成日期: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 上海诺雅克电气有限公司 生产企业地址: 上海市松江区思贤路 3857 号																								
试验结论: 按原获证(2011010302500448)产品依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2011010302500448)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM8NSD-800 Uimp:12kV;Ui:1000V(AC),1250V(DC); Ue:AC690V(3P,4P),DC750V(3P),DC1000V(4P); Ith: 630A,800A, Ie: 630A,800A,Icw: 10kA/1s, 10kA/3s; Icm(峰值): 17kA; 适用频率:50/60Hz;使用类别: AC-22A,AC-23A,DC-22A,DC-23A; 极数: 3P,4P,直流接线示意图见附页 1. 配用的辅助触头 AX21-M8,报警触头 AL21-M8:1NO1NC; CCC 证书编号:2013010304602112;Ui:500V;Uimp:2.5kV;Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A. 本申请单元没有 Ex9M4SD 对应的型号参数。																									
主检: 王 炜 签名:  日期: 2019-8-23 审核: 尤雪元 签名:  日期: 2019-08-23 签发: 陈 源 签名:  日期: 2019-08-23	 (检测机构名称、盖章) 2019年8月23日																								
备 注:																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ODM 认证</th> <th style="width: 33%;">母证书</th> <th style="width: 33%;">ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人、生产者名称</td> <td>上海诺雅克电气有限公司</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人、生产者地址</td> <td>上海市松江区思贤路 3857 号</td> <td>浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</td> </tr> <tr> <td>型 号</td> <td>Ex9M4SD, Ex9M5SD</td> <td>NM8NSD-800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配用的辅助触头 AX21,报警触头 AL21</td> <td>配用的辅助触头 AX21-M8,报警触头 AL21-M8</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2011010302500448</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究院股份有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 本试验报告引用编号为“03601-19B0625-S”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。</td> </tr> </tbody> </table>		ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人、生产者名称	上海诺雅克电气有限公司	浙江正泰电器股份有限公司	委托人、生产者地址	上海市松江区思贤路 3857 号	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	型 号	Ex9M4SD, Ex9M5SD	NM8NSD-800		配用的辅助触头 AX21,报警触头 AL21	配用的辅助触头 AX21-M8,报警触头 AL21-M8	母证书编号	2011010302500448		母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司		说明: 本试验报告引用编号为“03601-19B0625-S”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		
ODM 认证	母证书	ODM 申请																							
委托人、生产者名称	上海诺雅克电气有限公司	浙江正泰电器股份有限公司																							
委托人、生产者地址	上海市松江区思贤路 3857 号	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号																							
型 号	Ex9M4SD, Ex9M5SD	NM8NSD-800																							
	配用的辅助触头 AX21,报警触头 AL21	配用的辅助触头 AX21-M8,报警触头 AL21-M8																							
母证书编号	2011010302500448																								
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司																								
说明: 本试验报告引用编号为“03601-19B0625-S”的报告, 仅修改了委托人、生产者名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。																									

试验项目汇总表

[illegible]