



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641697

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

热过载继电器

NR2-11.5; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; Ie: 0.1A-0.16A, 0.16A-0.25A, 0.25A-0.4A, 0.4A-0.63A, 0.63A-1A, 1A-1.6A, 1.25A-2A, 1.6A-2.5A, 2.5A-4A, 4A-6A, 5.5A-8A, 7A-10A, 9A-13A; 脱扣级别: 10A; 3P; 外壳防护等级: IP20(正前侧); 配用的辅助触头: 1NC1NO; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/2.73A、AC380V/1.58A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月12日 有效期至: 2029年06月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

