

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-872996
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关(PC 级)

型 号: NH40-16、NH40-20、NH40-25、
NH40-32、NH40-40、NH40-63、
NH40-80、NH40-100

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司






样品名称: 自动转换开关 型 号: NH40-16、 NH40-20、NH40-25、 NH40-32、NH40-40、 NH40-63、NH40-80、 NH40-100 样品数量: 4 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-10-20 完成日期: 2021-11-01	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白 象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐 盘工业区
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NH40-16、NH40-20、NH40-25、NH40-32、NH40-40、NH40-63、NH40-80、
 NH40-100 Ue: AC400V; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、
 100A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 100A;
 Icm (峰值): 8kA; Icw: 8kA/30ms; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC
 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 3P、4P

主检: 朱 琳 签名:  日期: 2021-12-23	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 12 月 24 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-12-24	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2021-12-24	

备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y
 图; EMC—E 图

变更信息	变更前	变更后
[14]盖供应商变更	乐清立强塑胶有限公司	浙江好皓电气有限公司
[14]供应商名称更改	乐清立强塑胶有限公司	浙江立强塑料有限公司
[18]增加单片机型号及供应 商	/	单片机(普通型) HL05F(普通型) 上海智励电子有限公司 乐清市聚业电子科技有限公司 乐清富力电子有限公司
[18]继电器变更	JQX-13F (普通型) 浙江正泰电器股份有限公司 (CQC12002082425)	NXJ/3Z(D) (普通型) 浙江正泰电器股份有限公司 (CQC16002138512)
原 CQC 证书编号	CQC2017010305939281	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C161961、C-06801-1C191914
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

