



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665920

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM1-630S, NM1-630H, NM1-630R; 详细参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665920

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NM1-630S,NM1-630H,NM1-630R;
Uimp:8kV;Ui:800V;
Ue:AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;
In:400A,450A,500A,600A,630A;
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;
Ics:S 型:25kA(AC380V/AC400V/AC415V),5kA(AC660V/AC690V);
H 型:32.5kA(AC380V/AC400V/AC415V),5kA(AC660V/AC690V);
R 型:50kA(AC380V/AC400V/AC415V),10kA(AC660V/AC690V);
Icu:S 型:50kA(AC380V/AC400V/AC415V),10kA(AC660V/AC690V);
H 型:65kA(AC380V/AC400V/AC415V),10kA(AC660V/AC690V);
R 型:100kA(AC380V/AC400V/AC415V),20kA(AC660V/AC690V);
脱扣级别:20,30;选择性类别:A 类;
极数:3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P;
适用于隔离用(3P+N 除外);50Hz/60Hz.
配用的辅助触头:2NO2NC;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A,
DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.2A.

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司