



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639822

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

家用交流接触器

NCH8-40/40, NCH8-40/31, NCH8-40/22, NCH8-63/40, NCH8-63/31, NCH8-63/22, NCH8-40/20, NCH8-40/11, NCH8-40/02, NCH8-63/20, NCH8-63/11, NCH8-63/02, NCH8G-40/40, NCH8G-40/31, NCH8G-40/22, NCH8G-63/40, NCH8G-63/31, NCH8G-63/22, NCH8G-40/20, NCH8G-40/11, NCH8G-40/02, NCH8G-63/20, NCH8G-63/11, NCH8G-63/02; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 17885-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639822

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NCH8-40/40,NCH8-40/31,NCH8-40/22,NCH8-63/40,NCH8-63/31,NCH8-63/22,  
NCH8-40/20,NCH8-40/11,NCH8-40/02,NCH8-63/20,NCH8-63/11,NCH8-63/02,  
NCH8G-40/40,NCH8G-40/31,NCH8G-40/22,NCH8G-63/40,NCH8G-63/31,  
NCH8G-63/22,NCH8G-40/20,NCH8G-40/11,NCH8G-40/02,NCH8G-63/20,  
NCH8G-63/11,NCH8G-63/02;

Ui:500V;

Uimp:4kV;

Ith:63A;

Ue:AC230V,AC400V;

NCH8-40/40,NCH8-40/31,NCH8-40/22,NCH8G-40/40,NCH8G-40/31,  
NCH8G-40/22:

Ue/Ie:AC400V/40A(AC-7a/AC-1),AC400V/15A(AC-7b);

NCH8-63/40,NCH8-63/31,NCH8-63/22,NCH8G-63/40,NCH8G-63/31,  
NCH8G-63/22:

Ue/Ie:AC400V/63A(AC-7a/AC-1),AC400V/20A(AC-7b);

NCH8-40/20,NCH8-40/11,NCH8-40/02,NCH8G-40/20,NCH8G-40/11,  
NCH8G-40/02:

Ue/Ie:AC230V/40A(AC-7a/AC-1),AC230V/15A(AC-7b);

NCH8-63/20,NCH8-63/11,NCH8-63/02,NCH8G-63/20,NCH8G-63/11,  
NCH8G-63/02:

Ue/Ie:AC230V/63A(AC-7a/AC-1),AC230V/20A(AC-7b);

使用类别:AC-7a,AC-1,AC-7b;

Us:AC24V,AC220/230V,AC240V,50Hz/60Hz;

极数:

NCH8-40/20,NCH8-40/11,NCH8-40/02,NCH8-63/20,NCH8-63/11,NCH8-63/02,NC  
H8G-40/20,NCH8G-40/11,NCH8G-40/02,NCH8G-63/20,NCH8G-63/11,  
NCH8G-63/02:2P

NCH8-40/40,NCH8-40/31,NCH8-40/22,NCH8-63/40,NCH8-63/31,NCH8-63/22,NC  
H8G-40/40,NCH8G-40/31,NCH8G-40/22,NCH8G-63/40,NCH8G-63/31,  
NCH8G-63/22:4P;

外壳防护等级:IP20

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639822

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

$\frac{N}{(1)} \frac{C}{(2)} \frac{H}{(3)} \frac{8}{(4)} \frac{\square}{(5)} - \frac{\square}{(6)} / \frac{\square}{(7)} \frac{\square}{(8)}$

(1)企业特征代号

(2)交流接触器

(3)家用

(4)设计序号

(5)代号: 常规产品默认无; “G”表示改进型

(6)额定工作电流 (A): 40:40A(AC-7a/AC-1), 63:63A(AC-7a/AC-1)

(7)常开触头数量

(8)常闭触头数量

注: 常开常闭触头组合形式包括: 40 31 22 20 11 02

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司