

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107406466

发证日期: 2023 年 12 月 15 日

有效期至: 2033 年 09 月 26 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司  
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
NM5PDS-630F、NM5PDS-630Q ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 09 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

郑喆

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107406466

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM5PDS-630F、NM5PDS-630Q;

$U_{imp}$ : 12kV;  $U_i$ : 1000V;

$U_e$ : AC380V/AC400V/AC415V;

$I_n$ : 400A、450A、500A、550A、600A、630A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定短路分断能力:

F 型: AC380V/AC400V/AC415V:  $I_{cs}=50kA$ ;  $I_{cu}=50kA$ ;

Q 型: AC380V/AC400V/AC415V:  $I_{cs}=70kA$ ;  $I_{cu}=70kA$ ;

额定短时耐受电流  $I_{cw}(kA/s)$ :  $I_{cw}=8kA/1s$

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: B 类;

脱扣级别: 5、10A、10、20、30;

极数: 3P; 具有隔离功能;

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC;

$U_i$ : 500V;  $I_{th}$ : 5A;

AC-15,  $U_e/I_e$ : AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,  $U_e/I_e$ : DC110V/DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

$U_s$ : AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构:

$U_s$ : AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107406466

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N M 5 PD S- □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 专供产品
- (5) 电子式
- (6) 壳架等级电流
- (7) 短路分断能力级别代号 (见注 1)

注 1:

短路分断能力级别代号: 适用型 (代号 F), 高分断型 (代号 Q)



中国质量认证中心