

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107336066

发证日期: 2022 年 03 月 24 日

有效期至: 2032 年 03 月 23 日

|                   |  |
|-------------------|--|
| 委托人名称             | 浙江正泰电器股份有限公司   |
| 及注册地址             | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  |
| 制造商名称             | 浙江正泰电器股份有限公司   |
| 及注册地址             | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  |
| 生产企业名称            | 浙江正泰电器股份有限公司   |
| 及生产地址             | 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号  |
| 产品名称和系列、<br>规格、型号 | 交流接触器<br>NC5-0611,NC5-0611N,NC5-0911,NC5-0911N,NC5-1211,NC5-1211N,NC5-1611,NC5-1611N,<br>NC5-1811,NC5-1811N,NC5-2211,NC5-2211N,NC5P-0611,NC5P-0611N,NC5P-0911,<br>NC5P-0911N,NC5P-1211,NC5P-1211N,NC5P-1611,NC5P-1611N,NC5P-1811,<br>NC5P-1811N,NC5P-2211,NC5P-2211N,NC5G-0611,NC5G-0611N,NC5G-0911,NC5G-0911N,<br>NC5G-1211,NC5G-1211N,NC5G-1611,NC5G-1611N,NC5G-1811,NC5G-1811N,NC5G-2211,<br>NC5G-2211N,NC5J-0611,NC5J-0611N,NC5J-0911,NC5J-0911N,NC5J-1211,NC5J-1211N,<br>NC5J-1611,NC5J-1611N,NC5J-1811,NC5J-1811N,NC5J-2211,NC5J-2211N,NC5NE-0611,<br>NC5NE-0611N,NC5NE-0911,NC5NE-0911N,NC5NE-1211,NC5NE-1211N,NC5NE-1611,NC5NE-1611N,<br>NC5NE-1811,NC5NE-1811N,NC5NE-2211,NC5NE-2211N; 详见参数附件 |
| 产品标准和技术要求         | GB/T 14048.4-2020  |
| 认证模式              | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督  |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107336066

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC5-0611,NC5-0611N,NC5-0911,NC5-0911N,NC5-1211,NC5-1211N,NC5-1611,NC5-1611N,  
NC5-1811,NC5-1811N,NC5-2211,NC5-2211N,NC5P-0611,NC5P-0611N,NC5P-0911,  
NC5P-0911N,NC5P-1211,NC5P-1211N,NC5P-1611,NC5P-1611N,NC5P-1811,  
NC5P-1811N,NC5P-2211,NC5P-2211N,NC5G-0611,NC5G-0611N,NC5G-0911,NC5G-0911N,  
NC5G-1211,NC5G-1211N,NC5G-1611,NC5G-1611N,NC5G-1811,NC5G-1811N,NC5G-2211,  
NC5G-2211N,NC5J-0611,NC5J-0611N,NC5J-0911,NC5J-0911N,NC5J-1211,NC5J-1211N,  
NC5J-1611,NC5J-1611N,NC5J-1811,NC5J-1811N,NC5J-2211,NC5J-2211N,NC5NE-0611,  
NC5NE-0611N,NC5NE-0911,NC5NE-0911N,NC5NE-1211,NC5NE-1211N,NC5NE-1611,  
NC5NE-1611N,NC5NE-1811,NC5NE-1811N,NC5NE-2211,NC5NE-2211N

Uimp : 8kV ;

Ui: 690V ;

Ith : NC5-0611,NC5-0611N,NC5P-0611,NC5P-0611N,NC5G-0611,NC5G-0611N,

NC5J-0611,NC5J-0611N,NC5NE-0611,NC5NE-0611N : 20A ;

NC5-0911,NC5-0911N,NC5-1211,NC5-1211N,NC5-1611,NC5-1611N,NC5P-0911,  
NC5P-0911N,NC5P-1211,NC5P-1211N,NC5P-1611,NC5P-1611N,NC5G-0911,NC5G-0911N,  
NC5G-1211,NC5G-1211N,NC5G-1611,NC5G-1611N,NC5J-0911,NC5J-0911N,  
NC5J-1211,NC5J-1211N,NC5J-1611,NC5J-1611N,NC5NE-0911,NC5NE-0911N,

NC5NE-1211,NC5NE-1211N,NC5NE-1611,NC5NE-1611N : 25A ;

NC5-1811,NC5-1811N,NC5-2211,NC5-2211N,NC5P-1811,NC5P-1811N,NC5P-2211,  
NC5P-2211N,NC5G-1811,NC5G-1811N,NC5G-2211,NC5G-2211N,NC5J-1811,  
NC5J-1811N,NC5J-2211,NC5J-2211N,NC5NE-1811,NC5NE-1811N,NC5NE-2211,

NC5NE-2211N : 32A ;

Ue : AC220V/230V , AC380V/400V , AC660V/690V ;

NC5-0611,NC5-0611N,NC5P-0611,NC5P-0611N,NC5G-0611,NC5G-0611N,NC5J-0611,  
NC5J-0611N,NC5NE-0611,NC5NE-0611N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/20A ; AC380V/400V/20A; AC660V/690V/20A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/6A ; AC380V/400V/6A; AC660V/690V/3.8A ;

AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/6A ; AC380V/400V/6A; AC660V/690V/3.8A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/3.5A ; AC380V/400V/3.5A; AC660V/690V/1.5A ;

NC5-0911,NC5-0911N,NC5P-0911,NC5P-0911N,NC5G-0911,NC5G-0911N,NC5J-0911,  
NC5J-0911N,NC5NE-0911,NC5NE-0911N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/25A ; AC380V/400V/25A ; AC660V/690V/25A

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/9A ; AC380V/400V/9A; AC660V/690V/6.6A ;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107336066

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/9A ; AC380V/400V/9A; AC660V/690V/6.6A ;  
AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/3.5A ; AC380V/400V/3.5A; AC660V/690V/1.5A ;  
NC5-1211,NC5-1211N,NC5P-1211,NC5P-1211N,NC5G-1211,NC5G-1211N,NC5J-1211,  
NC5J-1211N,NC5NE-1211,NC5NE-1211N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/25A ; AC380V/400V/25A; AC660V/690V/25A ;  
AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/12A ; AC380V/400V/12A; AC660V/690V/8.9A ;  
AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/12A ; AC380V/400V/12A; AC660V/690V/8.9A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/5A ; AC380V/400V/5A; AC660V/690V/2A ;  
NC5-1611,NC5-1611N,NC5P-1611,NC5P-1611N,NC5G-1611,NC5G-1611N,NC5J-1611,  
NC5J-1611N,NC5NE-1611,NC5NE-1611N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/25A ; AC380V/400V/25A; AC660V/690V/25A ;  
AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/16A ; AC380V/400V/16A; AC660V/690V/8.9A ;  
AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/16A ; AC380V/400V/16A; AC660V/690V/8.9A  
AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/5A ; AC380V/400V/5A; AC660V/690V/2A  
NC5-1811,NC5-1811N,NC5P-1811,NC5P-1811N,NC5G-1811,NC5G-1811N,NC5J-1811,  
NC5J-1811N,NC5NE-1811,NC5NE-1811N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/32A ; AC380V/400V/32A; AC660V/690V/32A ;  
AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/18A ; AC380V/400V/18A; AC660V/690V/12A ;  
AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/18A ; AC380V/400V/18A; AC660V/690V/12A ;  
AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/7.7A ; AC380V/400V/7.7A; AC660V/690V/3.8A ;  
NC5-2211,NC5-2211N,NC5P-2211,NC5P-2211N,NC5G-2211,NC5G-2211N,NC5J-2211,  
NC5J-2211N,NC5NE-2211,NC5NE-2211N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/32A ; AC380V/400V/32A; AC660V/690V/32A ;  
AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/22A ; AC380V/400V/22A; AC660V/690V/14A ;  
AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/22A ; AC380V/400V/22A; AC660V/690V/14A ;  
AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/7.7A ; AC380V/400V/7.7A; AC660V/690V/3.8A ;

使用类别 : AC-1,AC-3,AC-3e,AC-4 ;

Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC220V,AC230V,



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107336066

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC240V, AC277V, AC380V, AC400, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC525V,  
AC600V, AC660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz;

极数: 3P;

IP20 ( 仅适用于正前侧 );

配用的辅助触头: ( 本体 )

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A;



中国质量认证中心