



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639241

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器
NXCC-150**, NXCC-170** (**=辅助触头种类和数量); 详见附页。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月06日 有效期至: 2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639241

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXCC-150**,NXCC-170** (**=辅助触头种类和数量):

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;

NXCC-150**:Ith:150A;

AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/121.6A,AC380V/400V/121.6A,

AC660V/690V/121.6A;

Qe:AC220V/230V/46.3kvar,AC380V/400V/80kvar,AC660V/690V/139kvar;

NXCC-170**:Ith:170A;

AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/136.8A,AC380V/400V/136.8A,

AC660V/690V/136.8A;

Qe:AC220V/230V/52.1kvar,AC380V/400V/90kvar,AC660V/690V/156.3kvar;

Us:AC110V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,AC380V,AC400V,AC415V,

AC440V;50Hz,60Hz,50/60Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP10;

配用辅助触头:(本体)

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;

配用辅助触头:(外置)

AX-3C/11(已获证,证书编号为: CQC2015010305819787);

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A。

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639241

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

N X CC — □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征号
- (2) 设计序号
- (3) 切换电容器接触器
- (4) 基本规格代号:150 或 170
- (5) 常开辅助触头数量
- (6) 常闭辅助触头数量

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司