



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-1030785

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-265, NXC-265/N, NXC-265G,  
NXC-330, NXC-330/N, NXC-330G,  
NXC-400, NXC-400/N, NXC-400G





检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型    号： NXC-265,NXC-265/N,NXC-265G, NXC-330,NXC-330/N,NXC-330G, NXC-400,NXC-400/N,NXC-400G 商    标：正泰/CHINT 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-02-15 完成日期：2023-02-18	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
见附页 1

主检：  日期：2023.03.17	
审核：  日期：2023.03.17	
签发：  日期：2023.03.17	

备注：

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2015010304824716	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-866686	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

## 附页 1:

NXC-265,NXC-265/N,NXC-265G,NXC-330,NXC-330/N,NXC-330G,NXC-400,NXC-400/N,  
NXC-400G

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-265,NXC-265/N,NXC-265G:

Ith:315A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;

NXC-330,NXC-330/N,NXC-330G:

Ith:380A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;

NXC-400,NXC-400/N,NXC-400G:

Ith:450A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;

Us: AC/DC110V~127V,AC/DC220V~240V,AC/DC380V~415V,50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (外置)

AX-3C/11B (已获证, 原证书编号: CQC2015010305819787)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

## 检验项目汇总表

[illegible]