



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: 20220922000136

产品名称: 防尘交流接触器

型号: NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18、NCX1-9/22、
NCX1-12/22、NCX1-18/22、NCX1-9/22N、
NCX1-12/22N、NCX1-18/22N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 防尘交流接触器 型号: NCX1-18/22、NCX1-9/22N、NCX1-12/22N、NCX1-18/22N 商标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-09-23 完成日期: 2022-10-31	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰接触器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路 1028 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18、NCX1-9/22、NCX1-12/22、NCX1-18/22、NCX1-9/22N、NCX1-12/22N、NCX1-18/22N; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith=25A; NCX1-9、NCX1-9/22、NCX1-9/22N: Ue/Ie: AC220V/9A、AC380V/9A、AC660V/6.6A; NCX1-12、NCX1-12/22、NCX1-12/22N: Ue/Ie: AC220V/12A、AC380V/12A、AC660V/8.9A; NCX1-18、NCX1-18/22、NCX1-18/22N: Ue/Ie: AC220V/18A、AC380V/18A、AC660V/12A; 使用类别: NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18、NCX1-9/22、NCX1-12/22、NCX1-18/22: AC-3; NCX1-9/22N、NCX1-12/22N、NCX1-18/22N: AC-4; Us: AC380V、AC220V、AC127V、AC110V、AC36V、AC24V, 50Hz; 极数: 3P; IP50(接线端子除外); 配用的辅助触头: NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18 本体自带 1NO1NC; NCX1-9/22、NCX1-12/22、NCX1-18/22 本体自带 2NO2NC; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith=10A; AC-15: Ue: AC380V/220V, Ie: 0.95A; DC-13: Ue: 220V/110V, Ie: 0.15A	
主检: 薛峰峰 日期: 2022-10-31	 检验检测专用章 福建省产品质量检验研究院 2022 年 11 月 15 日
审核: 何一飞 日期: 2022-11-14	
签发: 严华 日期: 2022-11-15	
备注: 1.变更情况: (详见附页); 2.原认可报告编号: 02501-21DQ2596-1; 3.出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: 2020000304000111; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	

试验项目汇总表

[illegible]