



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307654433

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NBH8LE-40、NBH8LE-40H； Ue：AC230V，AC110/125V；Ui：500V；Uimp：4kV；In：1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A；瞬时脱扣类型：C型；适用频率：50/60Hz；I $\Delta$ n：10mA、30mA/AC型，电子式；I $\Delta$ n 动作时间： $t \leq 0.1s$ ；I $\Delta$ m：500A；I $c_n$ =I $c_s$ ：4500A（NBH8LE-40）；I $c_n$ =I $c_s$ ：6000A（NBH8LE-40H）；极数：1P+N（一个保护极，N极可开闭）；产品适用于隔离

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月15日 有效期至：2029年07月07日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月08日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

