

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980307000704

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 生产者名称: | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 生产者地址: | 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 依据的强制性产品认证规则: | CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明 |
| 产品名称: | 剩余电流动作断路器 |
| 产品系列、型号、规格: | (见附页) |
| 依据的标准: | GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008 |
| 生产企业名称: | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 生产企业地址: | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |

| | |
|-------|---------------|
| 联系人: | 陈文忠 |
| 电话: | 0577-62877777 |
| 电子邮箱: | cwz@chint.com |

指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-29

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307000704

产品系列、型号、规格:

NXBLE-63YH、NXBLE-63YHF、NXBLG-63YH、NXBLG-63YHF; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D型特性; Ics=Icn: 6000A; I Δ n: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC型; I Δ n: 0.03A、0.1A、0.3A/A型(仅NXBLE-63YH、NXBLE-63YHF); 电子式; I Δ m: 2000A; 极数: 1P+N(一个保护极, N极常通, 不适用于隔离用)、2P(一个保护极, N极可开闭)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-29
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。