



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684032

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NA5-4000N, NA5-4000H, NA5P-4000N, NA5P-4000H, NA5H-4000N, NA5H-4000H, NA5J-4000N,
NA5J-4000H, NA5G-4000N, NA5G-4000H, NA5NE-4000N, NA5NE-4000H, NA5F-4000N,
NA5F-4000H, NA5PD-4000N, NA5PD-4000H, NA5NE-4000, NA5G-4000N, NA5G-4000H; 详见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月23日 有效期至：2029年08月28日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年08月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684032

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NA5-4000N, NA5-4000H, NA5P-4000N, NA5P-4000H, NA5H-4000N,
NA5H-4000H, NA5J-4000N, NA5J-4000H, NA5G-4000N, NA5G-4000H,
NA5NE-4000N, NA5NE-4000H, NA5F-4000N, NA5F-4000H, NA5PD-4000N,
NA5PD-4000H, NA5NE-4000, NA5G-4000N, NA5G-4000H;

Uimp: 12 kV (NA5NE-4000HU 为 20kV);

Ui: 1250V (NA5NE-4000HU 为 2000V);

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V, AC800V,
AC1000V/1140V

过电流脱扣器类型: 电子式;

NA5-4000N、NA5P-4000N、NA5H-4000N、NA5J-4000N、NA5G-4000N、
NA5NE-4000N

NA5F-4000N、NA5PD-4000N、NA5T-4000N:

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=85kA, Ics=85kA, Icw=66kA/1s;

Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=66kA, Ics=66kA, Icw=66kA/1s;

NA5-4000H、NA5P-4000H、NA5H-4000H、NA5J-4000H、NA5G-4000H、
NA5NE-4000N

NA5F-4000H、NA5PD-4000H、NA5T-4000H:

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=100kA, Ics=100kA, Icw=85kA/1s;

Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=85kA, Ics=100kA, Icw=85kA/1s;

NA5NE-4000HU

Ue: AC800V, Icu=80kA, Ics=80kA, Icw=80kA/1s;

Ue: AC1000V/1140V, Icu=70kA, Ics=70kA, Icw=70kA/1s;

In: 800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A、3600A、4000A;

选择性类别:B;

极数 3P、4P;

适用于隔离;

适用频率:50Hz/60Hz;

配用的辅助触头: AX-8/AX-M8 辅报触头 (CCC 证书编号) 2024010305633330

1NO1NC~12NO12NC(可选);

Uimp:2.5kV;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684032

证书附页: 第 2 页 共 2 页

Ui:500V;

Ith:5A;

Ue/Ie: AC-15 (Ie/Ue) :5A/AC110V,4A/AC240V,2A/AC415V;

DC-13 (Ie/Ue) :0.25A/DC110V,0.25A/DC220V;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈:Us: DC24~30V, DC48~60V, AC/DC100~130V 50Hz/60Hz,

AC/DC200~240V 50Hz/60Hz, AC380~440V 50Hz/60Hz;

分励脱扣器:Us: DC24~30V, DC48~60V, AC/DC100~130V 50Hz/60Hz,

AC/DC200~240V 50Hz/60Hz, AC380~440V 50Hz/60Hz;

欠压脱扣器:Us: DC24~30V, DC48~60V, AC/DC100~130V 50Hz/60Hz,

AC/DC200~240V 50Hz/60Hz, AC380~440V 50Hz/60Hz;

NA5 □ - 4000 □
1 2 3 4

1. NA5: 万能式断路器型号

2. □: 专供代号, 空: 常规产品, P: Power 系列, H: H 系列, J: J 系列, G: G 系列, NE: NE 系列, F: F 系列, PD: PD 系列, T: 5G 通讯系列

3. 4000: 壳架电流 4000A

4. □: 分断能力代号/高电压代号

分断能力: H 为高分断能力, N 为标准分断能力; HU 为高电压代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司