



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667899

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXB-125,NXBF-125,NXB-125E, Uimp:4kV; Ui:500V;
Ue:AC220/230/240V(1P),AC380/400/415V(2P,3P,4P),DC60/80/110V(1P 外形),DC80/125/220V(2P
外形); In:63A,80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC:Ics=7.5kA,Icu=10 kA;DC:
Ics=15kA,Icu=20 kA (1P 外形 DC60V,2P 外形) DC80/125V);Ics=7.5kA,Icu=10 kA (1P 外形
DC80/110V,2P 外形 DC220V);选择性类别:A; 极数:1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离; 适用频
率:50/60Hz;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月31日 有效期至:2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

