



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665870

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
N M 5 □ □-□ □; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665870

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM5-W800 C、E、S、F、H、Q、R; NM5B-W800 C、E、S、F、H、Q、R;
NM5P-W800 C、E、S、F、H、Q、R; NM5T-W800 C、E、S、F、H、Q、R;
NM5F-W800 C、E、S、F、H、Q、R; NM5H-W800 C、E、S、F、H、Q、R;
NM5J-W800 C、E、S、F、H、Q、R; NM5G-W800 C、E、S、F、H、Q、R;
NM5NE-W800 C、E、S、F、H、Q、R; NM5DC-W800 C、E、S、F、H、Q、
R;
NM5S-W800 S、F、H、Q、R; NM5BS-W800 S、F、H、Q、R;
NM5PS-W800 S、F、H、Q、R; NM5TS-W800 S、F、H、Q、R;
NM5FS-W800 S、F、H、Q、R; NM5HS-W800 S、F、H、Q、R;
NM5JS-W800 S、F、H、Q、R; NM5GS-W800 S、F、H、Q、R;
NM5NES-W800 S、F、H、Q、R;
NM5-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM5B-1000C、E、S、F、H、Q、R;
NM5P-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM5T-1000C、E、S、F、H、Q、R;
NM5F-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM5H-1000C、E、S、F、H、Q、R;
NM5J-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM5G-1000C、E、S、F、H、Q、R;
NM5NE-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM5DC-1000C、E、S、F、H、Q、R;
NM5S-1000S、F、H、Q、R; NM5BS-1000S、F、H、Q、R;
NM5PS-1000S、F、H、Q、R; NM5TS-1000S、F、H、Q、R;
NM5FS-1000S、F、H、Q、R; NM5HS-1000S、F、H、Q、R;
NM5JS-1000S、F、H、Q、R; NM5GS-1000S、F、H、Q、R;
NM5NES-1000S、F、H、Q、R
Ui:1000V;
Uimp:12kV;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V;
In:630A,700A,750A,800A (NM5□□-W800) ;
In:630A,700A,750A,800A,900A,1000A(NM5□□-1000);
过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式,电子式;
C 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=15kA, Icu=25kA;
E 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=36kA, Icu=36kA;
S 型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=36kA, Icu=50kA,
AC660V/AC690V: Ics=13kA, Icu=15kA;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665870

证书附页: 第 2 页 共 3 页

F 型: AC380V/AC400V/AC415V: $I_{cs}=50kA$, $I_{cu}=50kA$,
AC660V/AC690V: $I_{cs}=13kA$, $I_{cu}=15kA$;

H 型: AC380V/AC400V/AC415V: $I_{cs}=50kA$, $I_{cu}=70kA$,
AC660V/AC690V: $I_{cs}=15kA$, $I_{cu}=20kA$;

Q 型: AC380V/AC400V/AC415V: $I_{cs}=70kA$, $I_{cu}=70kA$,
AC660V/AC690V: $I_{cs}=15kA$, $I_{cu}=20kA$;

R 型: AC380V/AC400V/AC415V: $I_{cs}=70kA$, $I_{cu}=100kA$,
AC660V/AC690V: $I_{cs}=15kA$, $I_{cu}=20kA$;

额定短时耐受电流 $I_{cw}(kA/s)$: $12kA/1s$ (仅电子式)

适用频率: 50/60Hz;

选择性类别: A 类(热磁式、电磁式), B 类(电子式);

脱扣级别:

热磁式: 10、20、30; 电子式: 5、10A、10、20、30;

极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P;

适用于隔离, 其中 3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC, 2NO+2NC, 3NO+3NC(4P)

I_{th} : 5A;

AC-15: U_e/I_e : AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13: U_e/I_e : DC110V/DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠 压 脱 扣 器

U_s : AC48V, AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz,

DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

电 动 操 作 机 构

U_s : AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz,

DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

预 付 费 分 励 脱 扣 器

U_s : AC48V, AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665870

证书附页: 第 3 页 共 3 页

Z,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

型号解释:

N M 5 □ □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) ——企业特征代号
- (2) ——塑料外壳式断路器
- (3) ——设计代号
- (4) ——行业特征代号 (常规无此代号 B、P、T、H、F、J、G、NE、DC)
- (5) ——S 电子式 (热磁式及电磁式无此代号)
- (6) ——1000: 壳架等级电流(W800 为电流段)
- (7) ——短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F), 较高型 (代号 H), 高分断型 (代号 Q), 限流型 (代号 R);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司