

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824986

发证日期: 2023 年 03 月 10 日

有效期至: 2031 年 11 月 23 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NXC-06, NXCF-06, NXC-06/N, NXCF-06/N, NXC-09, NXCF-09, NXC-09/N, NXCF-09/N, NXC-12, NXCF-12, NXC-12/N, NXCF-12/N, NXC-16, NXCF-16, NXC-16/N, NXCF-16/N, NXC-18, NXCF-18, NXC-18/N, NXCF-18/N, NXC-22, NXCF-22, NXC-22/N, NXCF-22/N; 详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824986

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N,NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N,
NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N,NXC-16,NXCF-16,NXC-16/N,NXCF-16/N,
NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N,NXCF-18/N,NXC-22,NXCF-22,NXC-22/N,NXCF-22/N
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ith:
NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N,NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N:
20A;
Ith:
NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N,NXC-16,NXCF-16,NXC-16/N,NXCF-16/N:
25A;
Ith:NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N,NXCF-18/N,NXC-22,NXCF-22,NXC-22/N,NXCF-22/N:
32A;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N:
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;
NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N:
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;
NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N:
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/25A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;
NXC-16,NXCF-16,NXC-16/N,NXCF-16/N:
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/25A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824986

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/16A, AC380V/400V/16A, AC660V/690V/8.9A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/16A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;
NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N,NXCF-18/N:
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/32A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;
AC-4: Ue/Ie: A AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;
NXC-22,NXCF-22,NXC-22/N,NXCF-22/N:
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/32A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/22A, AC380V/400V/22A, AC660V/690V/14A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/22A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;
Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,
AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC525V,AC600V,AC660V,50Hz
,50/60Hz,60Hz;
极数: 3P;
外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);
配用的辅助触头: (本体)
1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824986

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{X}{(2)}$ $\frac{C}{(3)}$ $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{-\square}{(5)}$ $\frac{/ \square}{(6)}$

- (1) 企业特征代号
- (2) 设计序号
- (3) 交流接触器
- (4) 专供代号: 常规产品默认无; “F”表示盘厂
- (5) 基本规格代号, 用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示
- (6) N 表示可逆型接触器; 非可逆时省略不写



中国质量认证中心