

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107412941

发证日期: 2023年12月05日

有效期至: 2023年11月29日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 NXMN-63C、E、S、F、H; NXMNP-63C、E、S、F、H; NXMNF-63C、E、S、F、H; NXMNH-63C、E、S、F、H; NXMN-100C、E、S、F、H; NXMNP-100C、E、S、F、H; NXMNF-100C、E、S、F、H; NXMNH-100C、E、S、F、H; NXMN-125C、E、S、F、H; NXMNP-125C、E、S、F、H; NXMNF-125C、E、S、F、H; NXMNH-125C、E、S、F、H; 参数及型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023年11月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107412941

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXMN-63C、E、S、F、H; NXMNP-63C、E、S、F、H;
NXMNF-63C、E、S、F、H; NXMNH-63C、E、S、F、H;
NXMN-100C、E、S、F、H; NXMNP-100C、E、S、F、H;
NXMNF-100C、E、S、F、H; NXMNH-100C、E、S、F、H;
NXMN-125C、E、S、F、H; NXMNP-125C、E、S、F、H;
NXMNF-125C、E、S、F、H; NXMNH-125C、E、S、F、H;
Uimp:8kV;Ui:800V

Ue: AC200V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V; 过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A(NXMN□-63);

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A(NXMN□-100);

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,115A,120A,125A(NXMN□-125);

额定短路分断能力:

C 型:(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) Ics=10kA,Icu=15kA;

E 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=18kA/15kA,Icu=18kA/15kA;

S 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);

Ics=18kA/15kA/3kA,Icu=36kA/25kA/5kA;

F 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);

Ics=50kA/36kA/4kA,Icu=50kA/36kA/6kA;

H 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V):

Ics=50kA/36kA/4kA,Icu=75kA/50kA/6kA;

适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别:A 类,

脱扣级别: 5、10A、10、20;

极数:1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭, 仅 C、E、S 型)、2P(仅 C、E、S 型)、3P、3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭)、4P;

具有隔离功能(1P+N、3P+N 除外);

配用的辅助触头:(CQC22107346397)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107412941

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

1NO+1NC ; 2NO+2NC

Ui:500V;lth:5A

AC-15 , Ue/le:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13 , Ue/le:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V。

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

NXMN □ - □ □

(1) (2) (3) (4)

(1) ——产品代号

(2) ——行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)

(3) ——125 壳架等级电流, 63、100:电流段

(4) ——短路分断能力级别代号 (见备注)

备注:短路分断能力级别代号:普通型(代号 C),经济型(代号 E),标准型(代号 S),适用型(代号 F)较高型(代号 H)。



中国质量认证中心