



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2022CQC107502-964309
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: KG316T, KG316T-D

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 时控开关 型号: KG316T, KG316T-D 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-06-28 完成日期: 2022-07-29	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: KG316T, KG316T-D Ui:240V(Us:AC220V), Ui:415V(Us:AC380V); Uimp:4kV; Ith:30A(Us:AC220V), Ith:10A(Us:AC380V); Us:AC220V:AC-15: Ue/Ie:AC220V/3A;AC230V/3A;AC240V/3A; AC-12: Ue/Ie:AC220V/30A;AC230V/30A;AC240V/30A; Us:AC380V: AC-15: Ue/Ie:AC380V/1.9A;AC400V/1.9A;AC415V/1.9A; AC-12: Ue/Ie:AC380V/10A;AC400V/10A;AC415V/10A; 外壳防护等级:IP20.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2022-08-11	 (检测机构名称, 盖章) 2022年8月11日
审核: 陆维导 签字:  日期: 2022-08-11	
签发: 韩美丽 签字:  日期: 2022-08-11	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原认可报告编号: 03601-A-22B0149-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2003010305089173; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

