



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669622

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

NB1-63H Uimp:4kV;Ui:690V;交流参

数:Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P);In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;Ics:7500A;Icn:10000A;极数:1P(一个保护极),2P(两个保护极),3P(三个保护极),4P(四个保护极).直流参

数:Ue:DC60V/80V/110V(1P),DC80V/125V/220V(2P);In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:B型,C

型;Ics:7500A(DC80V/110V(1P),DC220V(2P)),15000A(DC60V(1P),DC80V/125V(2P));Icn:10000A(DC80V/110V(1P),DC220V(2P)),20000A(DC60V(1P),DC80V/125V(2P));极数:1P外形,2P外形;

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2025年01月03日 有效期至:2029年08月01日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年08月02日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

