

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010302184277

发证日期：2024 年 01 月 16 日

有效期至：2031 年 10 月 19 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 HD18-63、HD18-80、HD18-100、HD18-125、HS18-80、HS18-100、HS18-125、 HD11-80、HD11-100、HD11-125、HS11-80、HS11-100、HS11-125、HK18-80、 HK18-100、HK18-125 Ue：AC220V(2P)、AC415V(3P、4P)；Ie：63A、80A、100A、 125A；Ui：800V；Uimp：8kV；Ith：125A；Icw：2.5kA/1s；Icm（峰值）：3kA；使 用类别：AC-21A；极数：2P、3P、4P；型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302184277

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

H□   □ - □ / □   BC   □   LV   LS  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)

- (1) 类组代号: “HD” 表示单投隔离开关, “HK” 表示单投隔离开关, “HS” 表示双投隔离开关
- (2) “18”表示设计序号, “11” 表示中央手柄式
- (3) 额定工作电流 (A): 63、80、100、125
- (4) 极数: 2—2P, 3—3P, 4—4P
- (5) BC: 表示保护型第三代隔离开关(仅对 HD11、HS11)
- (6) 无符号表示其他行业; E 表示新能源行业代号(仅针对 HD18、HK18 型)
- (7) LV: 进线端子为航空铝 (仅针对 4P HD18 63A、80A、100A、125A 型产品)
- (8) LS: 螺栓式接线方式 (仅针对 4P HD18 63A、80A、100A、125A 型产品)



中国质量认证中心