

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010302023414

发证日期: 2022 年 06 月 28 日

有效期至: 2030 年 12 月 29 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 熔断器式隔离开关  
HR6-160/3□□; Ue: AC415V/690V; Ith=Ie: 160A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Iq: 50kA;  
使用类别: AC-23B(415V)、AC-22B(690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO1NC; Ui: 250V;  
Uimp: 2.5kV; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A;  
型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010302023414

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

HR	6	-	160	/3	□	□
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)

- (1) 熔断器式隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) 壳架等级额定电流 (A)
- (4) 极数 (3P)
- (5) “0” 表示无开合信号装置型; “1” 表示有开合信号装置型
- (6) II 表示红色上盖, 无表示蓝色上盖



中国质量认证中心