



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-797397


(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC2-630, NC2-630/4, NC2-630Ns, NC2-630Ns/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NC2-630,NC2-630/4, NC2-630Ns,NC2-630Ns/4 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 9 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-04-01 完成日期: 2021-04-30	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检: 刘丽丽 日期: 2021.04.30	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 04 月 30 日															
审核: 陈吉高 日期: 2021.04.30																
签发: 李永俊 日期: 2021.04.30																
备注:																
<table border="1"> <tr> <td>变更项目</td> <td>变更前</td> <td>变更后</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页 2</td> <td>见附页 2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010304009773</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C009-A2010CCC0304-1000584</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </table>	变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	CQC2002010304009773		原测试报告编号	C009-A2010CCC0304-1000584		原检测单位	上海电器设备检测所		
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	CQC2002010304009773															
原测试报告编号	C009-A2010CCC0304-1000584															
原检测单位	上海电器设备检测所															

附页 1:

NC2-630,NC2-630/4,NC2-630Ns,NC2-630Ns/4

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:800A;

Ue: AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/800A,AC660V/690V/800A;

AC-3:Ue/Ie:AC380V/400V/630A,AC660V/690V/462A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/630A,AC660V/690V/462A;

Us: AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,50Hz;

极数:3P,4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1/1	温升试验 (NC2-630 Us:380V 50Hz 4P 触头: AgSnO ₂)	9.3.3.3	合 格
2	动作(操作)条件动作范围	9.3.3.1 9.3.3.2	
3	介电性能 (工频耐压)	9.3.3.4	
4	介电性能 (冲击耐压)	9.3.3.4	
II/5	接通和分断能力(AC-1) (NC2-630 Us:380V 50Hz 4P 触头: AgSnO ₂)	9.3.3.5	合 格
6	约定操作性能	9.3.3.6	
II/7	接通和分断能力(AC-4) (NC2-630Ns Us:220V 50Hz 3P 触头: AgSnO ₂)	9.3.3.5	合 格
8	约定操作性能	9.3.3.6	
II/9	接通和分断能力(AC-4) (NC2-630Ns Us:220V 50Hz 3P 触头: AgSnO ₂)	9.3.3.5	合 格
10	约定操作性能	9.3.3.6	
III/11	预期电流“γ”试验(type 1) (NC2-630 Us:380V 50Hz 4P 触头: AgSnO ₂)	9.3.4.2.1	合 格
12	额定限制短路电流 I _q 试验	9.3.4.2.2	
13	动作(操作)条件动作范围 (NC2-630Ns Us:220V 50Hz)	9.3.3.1 9.3.3.2	合 格
14	动作(操作)条件动作范围 (NC2-630Ns Us:127V 50Hz)	9.3.3.1 9.3.3.2	合 格
15	动作(操作)条件动作范围 (NC2-630Ns Us:110V 50Hz)	9.3.3.1 9.3.3.2	合 格
16	线圈功耗 (NC2-630 Us: 380V 50Hz) (NC2-630Ns Us: 220V 50Hz) (NC2-630Ns Us: 127V 50Hz) (NC2-630Ns Us: 110V 50Hz)	9.3.3.2.1.2	合 格
17	极阻抗 (NC2-630 Us:380V 50Hz 4P)	9.3.3.2.1.3	合 格
18	爬电距离的验证 (NC2-630 Us:380V 50Hz 4P)	GB/T 14048.1 8.3.3.4.1.7)	合 格
IV/19	耐受过载电流能力	9.3.5	见报告编号: C009-A2010CCC 0304-1000584
V/20	接线端子机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	
21	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	
22	耐湿性能试验	GB/T 14048.1 附录 K	
23	抗非正常热和着火危险试验	GB/T 14048.1 8.2.1.1	

检验项目汇总表

[illegible]