

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000417

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 隔离开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000417

产品系列、型号、规格:

NH1-

3200: Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 3200A; Ue: AC400V, AC690V; Ie: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A; Icw: 80kA/1s  
; Icm(峰值): 176kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 3P, 4P; 外壳防护等级: IP20(仅正面); 配用的辅助触头: 型号  
: AX-12; 常开常闭的情况和数量: 6NO6NC; 4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-  
13: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。