

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307023395

发证日期: 2021 年 05 月 11 日

有效期至: 2031 年 05 月 11 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NA1-3200、NA1-3200/4、NA1-4000、NA1P-3200、NA1P-3200/4、NA1P-4000、
NA1-3200X、NA1-3200X/4、NA1-4000X、NA1H-3200、NA1H-3200/4、NA1H-4000、
NA1P-2500、NA1P-2500/4 ; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚

陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307023395

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NA1-3200、NA1-3200/4、NA1-4000、NA1P-3200、NA1P-3200/4、
NA1P-4000、NA1-3200X、NA1-3200X/4、NA1-4000X、NA1H-3200、
NA1H-3200/4、NA1H-4000、NA1P-2500、NA1P-2500/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV; 额定绝缘电压(Ui):1000V; 额定工作电压(Ue): AC400V ,
AC500V/AC690V; 额定电流(In): NA1-3200、NA1-3200/4、NA1P-3200、NA1P-3200/4、NA1-3200X、
NA1-3200X/4、NA1H-3200、NA1H-3200/4 : 2000A,2500A,3200A;
NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000:4000A;
NA1P-2500、NA1P-2500/4 : In : 2000A , 2500A ;

极数 : NA1-3200、NA1-3200/4、NA1P-3200、NA1P-3200/4、NA1-3200X、NA1-3200X/4、
NA1H-3200、NA1H-3200/4 : 3P、4P ; NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000 : 3P ;
NA1P-2500、NA1P-2500/4 : 3P、4P ; 过电流脱扣器类型:电子式;


额定运行短路分断能力(Ics): Ics=80kA(AC400V), 65kA(AC500V/690V);

额定极限短路分断能力(Icu): Icu=100kA(AC400V), 65kA(AC500V/690V);

额定短时耐受电流(Icw): Icw=80kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC500V/690V);

选择性类别: B; 适用于隔离

型号的解释:



断路器极数, 3极可不加

新老外观代号, 空: 老外观; X: 新外观产品

断路器壳架电流: 2500, 3200, 4000

行业代号: H: H; P: Power; 空: 其它场合

设计序号(企业)

万能式断路器代号(企业)

企业特征代号



中国质量认证中心