



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302675608

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

倒顺开关

HY23-13□; Uimp:4kV; Ui:450V; Ith:30A; Icw:600A/1s; Icm (峰值):800A; 使用类别:  
AC-22A :Ue/Ie:AC380V/30A; AC-3: Ue/Ie: AC380V/8A; 极数:3P; 外壳防护等级:  
IP20(带防护外壳); 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月13日 有效期至:2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302675608

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：



附表：

顺序编号	用途	罩壳及防护等级
1	电源引入开关，控制电动机起动、停止	有，IP20
2	电源引入开关，控制电动机倒、顺、停	有，IP20
3	电源引入开关，控制电动机倒、顺、停	无，IP00
4	电源引入开关，分相控制	无，IP00

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司