

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307361803

发证日期: 2021 年 11 月 10 日

有效期至: 2031 年 11 月 10 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、规格、型号	小型断路器 CB-60 ;Ui :500V ;Uimp :4kV ;Ue :AC230V/400V(1P) ,AC400V(2P) ,DC60V/80V(1P) , DC110V(1P) , DC80V/125V(2P) , DC220V(2P) ; In : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、 15A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、60A、63A ;瞬时脱扣类型: B 型、C 型; Ics : 7500A(DC60V/80V(1P)、DC80V/125V(2P) , 1A~63A) ; Ics : 6000A(AC230V/400V、 DC110V 及 AC400V、DC220V , 1A~40A) ; Ics : 4500A(AC230V/400V、DC110V 及 AC400V、DC220V , 50A~63A) ; Icn : 10000A(DC60V/80V(1P)、DC80V/125V(2P) , 1A~63A) ; Icn : 6000A(AC230V/400V、DC110V 及 AC400V、DC220V , 1A~40A) ; Icn : 4500A(AC230V/400V、DC110V 及 AC400V、DC220V , 50A~63A) ; 极数: 1P、2P (所 有极均为保护极)
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦

中国质量认证中心